





Oznaczenia:

1. Właz żeliwny DN600 typ D400
   z betonowym wypełniniem pokrywy
2. Pierścień dystansowy betonowy
3. Zwężka betonowa z betonu C40/50
4. Kręgi betonowe DN1000 łączone na
   uszczelki gumowe odprone na
   agresywne działanie ścieków
   z betonu C40/50 o współczynniku
   wodoprzepuszczalności W10
5. Stopnie złazowe z pełnych prętów
   stalowych w otulinie tworzywowej
   - długość L=30 cm
   - min. odległość od ściany komory 15 cm
   - rozstaw stopni w układzie drabinkowym
     co 15 cm
6. Dno studzienki z kinetą z betonu C40/50

UWAGA: Studnie wykonać na podsypce
piaskowej gr. 10 cm o wskaźniku
zagęszczenia Is=0,95

Temat :	Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Jasnej w Pniewach na działkach nr 802/13, 802/34, 800/3, 800/4 i 798/4	**SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ Ø1000**			
Inwestor :	Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Wspólna 6, 62-045 Pniewy				
ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH Maria i Waldemar Pięta ROK ZAŁOŻENIA 1989	Stanowisko	Nazwisko i imię	Uprawnienia	Data	Podpis
	Projektant	mgr inż. Waldemar Pięta	WKP/0364/PWOS/09	07.17r.	
	Sprawdzający	mgr inż. Jerzy Pięta	70/93/ZG	07.17r.	
	Asystent projektanta	inż. Anita Jarosz		07.17r.	
64-300 Nowy Tomyśl, ul.Targowa 2, tel.(061) 44 22 727 / fax wew. 22	Skala 1:100/500	Branża I.S.	Rok 2017	Rys. nr	8