



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Szamotułach

ON-HK. 9011.128.2022.

Szamotuły, 22.06.2022 r.

**Pniewskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
ul. Wspólna 6
62-045 Pniewy**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach w związku z przekroczeniem stężenia azotynów w punkcie poboru wody uzdatnionej na SUW Nojewo i w punkcie monitoringowym na sieci wodociągowej:

1. pobór próbek wody w dniu 20.06.2022 r. w zakresie parametrów grupy A poszerzonych o oznaczenie manganu, żelaza, jonu amonowego, azotynów i azotanów na Stacji Uzdatniania Wody w Nojewie w ramach nadzoru sanitarnego – oznaczone stężenie azotynów 0,20 mg/l – wartość dopuszczalna do 0,10 mg/l w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji (sprawozdanie nr N/1564/2022/LB-WG/PCH/)
2. pobór próbek wody w dniu 20.06.2022 r. w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie parametrów grupy A poszerzone o oznaczenie manganu, żelaza, jonu amonowego, azotynów i azotanów na sieci wodociągowej – Szkoła Podstawowa Nojewo – oznaczone stężenie azotynów 0,60 mg/l – wartość dopuszczalna do 0,50 mg/l – sprawozdanie z badań nr N/1565/2022/LB-WG/PCH/)

informuje, że w dniu 22.06.2022 r. został wydany Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach celem poinformowania konsumentów o jakości produkowanej wody z wodociągu publicznego Nojewo.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach
ul. B. Chrobrego 8 | 64-500 Szamotuły
Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej
tel. 61 2921534 | 61 2927787
psse.szamotuly@pis.gov.pl | sekretariat.psse.szamotuly@sanepid.gov.pl
NIP 787-15-62-897 | REGON 000655267
www.gov.pl/web/psse-szamotuly
psseszamotuly/SkrytkaESP

Komunikat należy umieścić w miejscach ogólnodostępnych dla ludności oraz na stronie internetowej Przedsiębiorstwa oraz Urzędu Miejskiego w Pniewach.

Ponadto zaleca się znalezienie przyczyny pogorszenia jakości wody, wprowadzenia działań naprawczych oraz monitorowania jakości produkowanej wody na SUW Nojewo oraz na sieci wodociągowej w kilku punktach zgodności.

Informację zwrotną na temat podjętych działań naprawczych i terminie poboru kontrolnych próbek wody należy przekazać do tut. organu do dnia 27.06.2022r. wraz z informacją o przyczynie pogorszenia jakości wody w wodociągu publicznym Nojewo.

Załączniki:

1. Sprawozdanie nr N/1564/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 21.06.2022 r.
2. Sprawozdanie nr N/1565/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 21.06.2022 r.
3. Komunikat w sprawie jakości wody.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Pniewy

MK/DB

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach, 64-500 Szamotuły, ul. Bolesława Chrobrego 8, psse.szamotuly@pis.gov.pl, tel. 612921534
2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: psse.szamotuly@pis.gov.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.), mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Szamotułach sprawy przekazał. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Szamotułach zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.).