



UWAGA :

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić rzędne projektowane i istniejące uzbrojenia podziemnego terenu.
2. W razie potrzeby wykonać próbne przekopy.
3. Kształtki żeliwne zabezpieczyć antykorozyjnie (wewnątrz i zewnątrz) powłoką z żywicy epoksydowej nakładanej metodą proszkową o gr. min. 250um, przyczepność min. 12N/mm .



Temat :	Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Jasnej w Pniewach na działkach nr 802/13, 802/34, 800/3, 800/4 i 798/4		PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ			
Inwestor :	Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Wspólna 6, 62-045 Pniewy					
 ROK ZAŁOŻENIA 1989 Maria i Waldemar Pięta	Stanowisko	Nazwisko i imię		Uprawnienia	Data	Podpis
	Projektant	mgr inż. Waldemar Pięta		WKP/0364/PWOS/09	07.17r.	
	Sprawdzający	mgr inż. Jerzy Pięta		70/93/ZG	07.17r.	
	Asystent projektanta	inż. Anita Jarosz			07.17r.	
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Targowa 2, tel. (061) 44 22 727 / fax wew. 22		Skala 1:100/500	Branża I.S.	Rok 2017	Rys. nr 3	